配線要領



電源電線は、φ1.6mmまたはφ2.0mmの単線をご使用ください。

電源には高感度高速形(定格感度電流15mA以下,動作時間0.1秒以内)の漏電遮断器を設置してください。



※ バキュームブレーカーの「CIL」ラインから便器のあふれ縁まで必ず150mm以上確保下さい。
※ 洗浄水量は5-6Lに調節可能です。現場水圧によって水量調整して下さい。(出荷時水量5L)
※ 以下の条件にて設計、施工して下さい。

便器品番	洗浄水量	最低必要水圧(流動時)	最高水圧(静水圧)	給水管径	使用環境温度
C-P25S C-P25H C-P18PA	5L以上	0.1MPa	0.75MPa	25A以上	0~40℃ 凍結の恐れがある場所では使えません
	5.5L以上	0.07MPa			
C-P12P	5.5L以上	0.1MPa			
	6L以上	0.07MPa			

日付	2019.03.05	尺度	1:3	製図	桑山	検図	磯崎	品番	□KC-AT780-1
図番	XK-□KCAT780-0002A							品名	自動フラッシュバルブ(25)
備考									株式会社 LIXIL