

ロスナイ用システム部材  
〈壁掛1パイプセパレート取付タイプ〉

形名

P-100S3-SP (接続パイプ)

据付説明書

この接続パイプはVL-100S3-OUと  
P-100S3-IUを据付けるために使用するもの  
です。

- 据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- 据付けは販売店・工事店様が実施してください。

販売店・工事店様用

## 安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



誤った取扱いをしたときに軽傷または家  
屋・家財などの物的損害に結びつくもの




指示に従い  
必ず行う

- 接続パイプは室外側に向かって下りこう配になるように据付ける  
(雨水の浸入による感電・火災や家財を濡らす原因)

## 据付方法

1




壁に印を付け、ホールコアドリル (φ175~φ185)  
などで接続パイプを通す穴をあける。

**お願い**

- 壁穴は必ず室外側に1~3°の下りこう配となるようあけてください。雨水浸入防止となります。

2




接続パイプを壁厚と同じ長さに切断する。  
(適用壁厚は100~900mmです)

壁厚が900mmまでは、そのまま据付けられますが、  
それ以上の場合にはシステム部材の延長用パイプを使用  
してください。

**お願い**

- 接続パイプのジョイント側は切断しないでください。  
ジョイント側を切断しますと据付けができません。

3



室外側より接続パイプを壁穴に入れる。

**お願い**

- 接続パイプには方向性があります。ジョイント側と  
反対側を壁穴に入れてください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、  
再生紙を使用  
しています。